



防爆合格证

制造单位 人民电器集团防爆电器有限公司
 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

 产品名称 防爆声光报警器
 型号规格 BBJ AC220V 10W
 防爆标志 Ex d IIC T6 Gb /Ex tD A21 IP65 T80°C
 产品标准 Q/RMD 116-2017
 总装图号 3RM.514.024

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》
 GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》
 GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分:通用要求》
 GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分:外壳保护型“tD”》

记事:

- 1.本产品电缆引入装置为已取得防爆合格证,防爆标志为 Ex d IIC Gb 的填料式电缆引入装置,使用时按其使用说明书规定对电缆引入装置进行填料密封。
- 2.增加粉尘防爆标志后换发证。

中心主任

颁发日期

2018年06月06日

本证有效期

2018年06月06日至2022年12月06日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 Http://www.china-ex.com