



防爆合格证

制造单位 人民电器集团防爆电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

产品名称 防爆活接头

型号规格 BHJ-NPT3”

防爆标志 Ex d II Gb/Ex tD A21 IP65

产品标准 Q/RMD 242-2017

总装图号 3RM.996.001.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》
GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求》
GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》

记事:

- 1.本证书可代表产品: 防爆标志: Ex d II Gb/Ex tD A21 IP65
BHJ-NPT3”、BHJ-NPT21/2”、BHJ-NPT2”、BHJ-NPT11/2”、BHJ-NPT11/4”、
BHJ-NPT1”、BHJ-NPT3/4”、BHJ-NPT1/2”。
- 2.该产品与其它产品配合使用后形成的隔爆空腔净容积不能大于 2L。
- 3.增加粉尘防爆标志后换发证。

中心主任

颁发日期

2018年06月06日

本证有效期

2018年06月06日至2022年12月6日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com