



国家防爆

防爆电气设备 防爆合格证

编号: CNEx16.2513

制造单位 人民电器集团防爆电器有限公司
地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号

样品名称 防爆断路器

型号规格 BLK52-100 AC380V/220V 100A

防爆标志 Ex d e IIC T4 Gb

产品标准 Q/RMD 087-2015

总装图号 2RM.284.003.1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》
GB3836.3-2010 《爆炸性环境 第 3 部分: 由增安型“e”保护的的设备》

记 事 本证书可代表产品:
BLK52-100 100A, BLK52-80 80A, BLK52-63 63A, BLK52-50 50A,
BLK52-40 40A, BLK52-32 32A, BLK52-25 25A, BLK52-20 20A,
BLK52-16 16A, BLK52-10 10A, BLK52-6 6A, BLK52-3 3A,
BLK52-1 1A, 电压: A C380V/220V
防爆标志: Ex d e IIC T4 Gb。

本证有效期 2016 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 16 日

颁发日期 2016 年 8 月 17 日

中心主任



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 Http://www.china-ex.com

