



150008220691

防爆电气设备  
Explosion-proof electrical apparatus



中国认可  
检测  
TESTING  
CNAS L1018

# 防爆合格证

## Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号 SYEx17.0814  
Certificate No.



制造商 Manufacturer	人民电器集团防爆电器有限公司		
地址 Address	乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)		
生产企业 Factory	人民电器集团防爆电器有限公司		
地址 Address	乐清市柳市镇智广工业区(人民电器集团有限公司内)		
产品名称 Name of product	防爆磁力起动器(启动开关)		
型号规格 Type specification	BQD53	AC380V/220V	60A
防爆标志 Ex-marking	Ex d e II C T6 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃		
产品标准 Product standards	Q/RMD 119-2017	图样编号 Drawing No.	BQD53-00
备注 Note	本产品额定电流 60A 以下使用。		

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 12476.1-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求
GB 12476.5-2013	可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD”
GB 3836.1-2010	爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.2-2010	爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备
GB 3836.3-2010	爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设备

批准  
Approved by

发证日期  
Date of issue

2017-11-02

证书有效期至  
Valid date

2022-11-01

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test  
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号

电话 Tel: 024-25833213, 25833649-8033, 8037

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25303261-8037

E-mail: sy\_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in