



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 8160684)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BXX51	AC380V	支路电流: 100A
产品名称	防爆动力检修箱	防爆标志	Ex d II B T6 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80 °C
产品标准	Q/RMD 215-2016	图样编号	3RM.690.004.1
备 注	可代表同一结构产品 ≤ 100A。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB 3836.1 — 2010、GB 3836.2 — 2010、GB 12476.1 — 2013、GB 12476.5 — 2013。

本证有效期至: 2021年9月22日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2016年9月23日

