



2012000691A

检测
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 81507143)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BZA51	AC380V/220V	6A
产品名称	防爆防腐控制按钮	防爆标志	Ex de II C T6 Gb
产品标准	Q/RMD 090-2015	图样编号	2RM.456.001
备 注	内装防爆防腐控制按钮 Ex 元件。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB 3836.1—2010、GB 3836.2—2010、GB 3836.3—2010。

本证有效期至: 2020年12月1日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2015年12月2日

