



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

防爆合格证

(编号: 8160683)

Ex

单位名称	人民电器集团防爆电器有限公司		
地 址	乐清市柳市镇智广工业区 (人民电器集团有限公司内)		
型号规格	BZC8030	AC380V/220V	16A
产品名称	防爆防腐操作柱	防爆标志	Ex de II C T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80 °C
产品标准	Q/RMD 220-2016	图样编号	2RM.456.003
备 注	1、内装防爆按钮、防爆信号灯 Ex 元件; 2、证书变更。		

对上述产品图样及技术文件的审查、样品检验,符合下列标准:

GB 3836.1 — 2010、GB 3836.2 — 2010、GB 3836.3 — 2010、GB 12476.1 — 2013、
GB 12476.5 — 2013。

本证有效期至: 2021 年 9 月 7 日

批准:

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

发证日期: 2016 年 9 月 8 日

换证日期: 2019 年 1 月 3 日

