



170008222878



(2017)国认监认字(347)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

型式试验合格证书

试验报告编号: 18XB0233-S


证书编号: 20180580

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 环网型组合式变压器

样品型号: ZGS13-H-630/10

样品序号: 201800300



试验项目: 例行试验、型式试验、特殊试验、低压
电器元件的通电操作试验、高压负荷开关额定短路关合能
力试验和额定开断能力试验。

试验依据: JB/T10217-2013、GB/T 6451-2015、JB/T 10088-2016 及试验
委托书

试验结论: ZGS13-H-630/10 环网型组合式变压器例行试验、型式试验、
特殊试验、低压电器元件的通电操作试验、高压负荷开关
额定短路关合能力试验和额定开断能力试验的试验结果符
合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2018 年 06 月 29 日

有效期: 五年

批 准:



注: 本证书仅对报告编号为 18XB0233-S 的样品负责

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司