



试验合格证书

No: CNCE/T-15251

(试验报告编号: DY151513)

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 电力变压器

样品型号: S13-M-315/10

样品序号: 201508015

试验项目: 例行试验、型式试验、特殊试验。

试验依据: GB 1094.1-2013、GB 1094.2-2013、GB 1094.3-2003、
GB 1094.5-2008、GB/T 1094.10-2003、GB/T 6451-2008、
委托技术要求。

试验结论: 电力变压器(型号: S13-M-315/10)例行试验、型式试验、
特殊试验的试验结果符合试验依据和委托技术要求, 样品上述
试验合格。

发证日期: 2015年10月13日

批 准: 林志力

国家中低压输配电设备质量监督检验中心

证书查询网址: www.cnce.asia