



170008222878



(2017)国认监认字(347)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



型式试验合格证书

试验报告编号: 19M0076-S

证书编号: 20190152

生产单位: 江西变电设备有限公司

样品名称: 立体卷铁心配电变压器

样品型号: S14-M·RL-400/10-NX1

样品序号: 20190089



试验项目: 例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据: GB/T1094.1-2013、GB/T1094.2-2013、GB/T1094.3-2003、GB/T1094.5-2008、GB/T1094.10-2003、GB/T25438—2010、GB20052—2013 及试验委托书

试验结论: S14-M·RL-400/10-NX1 立体卷铁心配电变压器例行试验、型式试验、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合试验依据标准和试验委托书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2019年03月12日

有效期: 五年

批准:

李明智

注: 本证书仅对报告编号为 19M0076-S 的样品负责。

国家电器产品质量监督检验中心
苏州电器科学研究院股份有限公司

BDHG(17)

地址: 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号
传真: 0512-68081686 邮编: 215104

电话: 0512-69552207、0512-69552191
网址: www.ecti.cn 邮箱: eservice@ecti.cn