



CNACL

No. 0299



国质监认字 080 号



120001 号 0 10517 1A00381N

NO.CTQC/B-02.260

试验合格证书

生产单位：人民电器集团江西变电设备有限公司

样品名称：电力变压器

样品型号：S11-M.R-630/10

样品序号：0528

试验项目：例行试验、温升试验、雷电冲击试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验。

试验依据：GB1094.1—1996、GB1094.2—1996、GB1094.3—1985、GB1094.5—1985、GB/T6451—1999、JB/T10088—1999、技术服务合同书。

试验结论：S11-M.R-630/10 电力变压器例行试验、温升试验、雷电冲击试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合 GB1094.1—1996、GB1094.2—1996、GB1094.3—1985、GB1094.5—1985、GB/T6451—1999、JB/T10088—1999 标准和技术服务合同书要求，样品试验合格。

发证日期：2002 年 06 月 14 日

检验专用章

国家变压器质量监督检验中心