



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304681384

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

CJ40-63, CJ40-80, CJ40-100, CJ40-125; U_i : 690V; U_e : AC230V(220V)/AC400V(380V)/AC690V(660V); U_{imp} : 8kV; CJ40-63: I_{th} : 80A; I_e : 63A/63A/63A; CJ40-80: I_{th} : 80A; I_e : 80A/80A/63A; CJ40-100: I_{th} : 125A; I_e : 100A/100A/80A; CJ40-125: I_{th} : 125A; I_e : 125A/125A/80A; U_s : AC36V, AC110V, AC220V, AC380V; 使用类别: AC-3; 极数: 3P; 配用的辅助触头: I_{th} : 10A; 触头种类和对数: 2NO4NC, 3NO3NC, 4NO2NC; AC-15: U_e/I_e : AC380V/0.82A, DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.27A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 22 日 有效期至: 2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

