



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307656550

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
漏电断路器

DZ15LE-100/2901,DZ15LE-100/3901,DZ15LE-100/3902 ,DZ15LE-100/4901;  
Ue:AC220V(2P),AC380V(3P,3P+N);Ui:380V;Uimp:6kV; In:63A,80A,100A;过电流脱扣器类型:液  
压电磁式;选择性类别:A 类;脱扣级别:10A; 剩余电流脱扣器的类型:电子式 ;Ics=Icu:5kA;I  
 $\Delta$  n:30mA,50mA,75mA,100mA;AC 型 ;I $\Delta$  m:1.5kA;2P,3P,3P+N(N 极常通);不适用于隔离

产品标准和技术要求  
GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 12 日 有效期至：2029 年 07 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

