



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307694129

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
剩余电流动作断路器

DZ47LE-63; Uimp: 4kV; Ui: 400V; Ue: AC230V (1P+N、2P)、AC400V (3P、3P+N、4P);  
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型:C、D型特性; IΔn:  
30mA/AC型; 电子式; IΔm: 2kA; Ics=Icn: 6kA (C型 6A~40A); Ics=Icn: 4.5kA (C型 50A、  
63A); Ics=Icn: 6kA (D型 6A~32A); Ics=Icn: 4.5kA (D型 40A、50A、63A); 极数: 1P+N  
(N极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、3P+N (N极常通, 不适用于隔离用)、4P;

产品标准和技术要求  
GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年09月19日 有效期至: 2029年09月18日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

