

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2023980301001833



人民电器集团有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

人民电器集团有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：人民电器集团有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路555号  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：智能综合配电箱（低压成套开关设备）  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 15576-2020;GB/T 7251.12-2013;GB/T 7251.8-2020  
生产企业名称：浙江人民电器有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号

联系人：郑亚莎  
电话：0577-62730733  
电子邮箱：yss997@qq.com  
指定签字人：郑亚莎

自我声明时间：2023-05-09  
自我声明地点：浙江乐清  
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2023980301001833



产品系列、型号、规格:

RDJP; 额定工作电压( $U_e$ ): 400V; 额定绝缘电压( $U_i$ ): 690V; 频率( $f_n$ ): 50Hz; 主母线的额定电流( $I_n$ ): 800A~50A; 主母线的额定短时耐受电流( $I_{cw}$ ): 25kA; 额定总容量( $Q_c$ ): 160kvar~20kvar; 补偿相数: 单相补偿和三相补偿相结合; 控制投切电容器的元件类型: 复合开关(单片机CPU控制+磁保持继电器); 户内型/户外型: 户外型; 外壳防护等级: IP45、IP44; 具有抑制谐波功能; 具有遥测、遥信、遥控功能

联系人: 郑亚莎  
电话: 0577-62730733  
电子邮箱: yss997@qq.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2023-05-09

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台([cx.cnca.cn](http://cx.cnca.cn))或扫描右上角二维码查询。