



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302696810

## 认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产者名称及地址

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

## 生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

## 产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

RDB5G-125P; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ith: 125A; Ue: AC230(1P), AC400V(2P、3P、4P); Ie: 32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 适用频率: 50Hz; Icw: 1.5kA/1s; Icm(峰值): 2.5kA; 使用类别: AC-22A; 极数: 1P、2P、3P、4P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

