



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307670884

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器

RDB5LE-125C,RDB5LE-125H Uimp:4kV;Ui:690V;

Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P); In:80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式;
RDB5LE-125C:Ics:6kA,Icu:6kA; RDB5LE-125H:Ics:7.5kA,Icu:10kA; IΔn:0.03A/0.05A/0.1A;
额定剩余动作类型:A 型或 AC 型; 剩余电流脱扣器类型:电子式; IΔm:3kA;选择性类别:A 类;
极数:1P+N(N 极不可开闭),2P,3P,3P+N(N 极不可开闭),4P; 2P,3P,4P 适用于隔离;1P+N,3P+N 不适用于隔离。

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求,特发此证。

发证日期:2024 年 08 月 05 日 有效期至:2029 年 08 月 04 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

