



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696480

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDB7LE-125, RDB7LE-125H; 详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696480

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDB7LE-125, RDB7LE-125H; U_i : 690V; U_{imp} : 4kV; U_e : AC230V(1P+N,2P); AC400V(3P, 3P+N, 4P); I_n : 80A, 100A, 125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; RDB7LE-125: $I_{cs}=I_{cu}$: 6kA; RDB7LE-125H: I_{cs} : 7.5kA; I_{cu} : 10kA; $I_{\Delta n}$: 30mA, 50mA, 100mA; 额定剩余动作类型: AC 型; 漏电脱扣器的类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 3kA; 选择性类别:A 类; 极数:1P+N(1 个保护极, N 极常通), 2P, 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P(3 个保护极,N 极可开闭);适用于隔离(1P+N,3P+N 除外)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司