



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696790

**认证委托人名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产者名称及地址**

人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

**生产企业名称及地址**

浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

RDB8D-125Z Ui:500V;Uimp:4kV; Ue:DC80V(1P 外形); In:80A,100A,125A;  
过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:7.5kA;Icu:10kA; 选择性类别:A 类; 不适用于隔  
离 其他技术参数见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 24 日 有效期至: 2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010307696790

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDB8D-125Z  $U_i$ :500V; $U_{imp}$ :4kV; $U_e$ :DC80V(1P 外形);  
 $I_n$ :80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式;  
 $I_{cs}$ :7.5kA; $I_{cu}$ :10kA; 选择性类别:A 类;不适用于隔离;  
直流接线方式:



## 型号解释



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司