



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304681383

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
切换电容器接触器

RDC19-43/20,RDC19-43/02,RDC19-43/11; 额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV; 额定绝缘电压(Ui): 660V; 约定发热电流(Ith): 43A; 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): AC230V(220V)/AC400V(380V)/29A; 使用类别: AC-6b; 额定控制电源电压和频率(Us): AC36V、AC110V、AC220V、AC380V, 50Hz; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 常开常闭的情况和数量: 2对(2NO或1NO1NC或2NC); Ui: 380V; 约定发热电流(Ith): 10A; 使用类别: AC-15; Ue/Ie: 380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月22日 有效期至: 2029年08月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

