



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696139

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-140、140N、170、170N；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696139

证书附页：第 1 页 共 1 页


RDC7-140、140N、170、170N；Uimp:8kV；Ui:690V；Ith:180A；
 Ue:AC(220/230)V/(380/400)V/(660/690)V；Us:AC24V, 36V, 110V, 127V, 220V,
 380V; 3P; RDC7-140;使用类别:AC-2、AC-3、AC-4；Ie:140A/140A/110A(AC-2、
 AC-3), 70A/70A/40.5A(AC-4); RDC7-140N;使用类别: AC-4； Ie: 70A/70A/40.5A;
 RDC7-170;使用类别:AC-2、AC-3、AC-4； Ie: 170A/170A/140A(AC-2、AC-3),
 85A/85A/49A(AC-4); RDC7-170N;使用类别: AC-4； Ie: 85A/85A/49A 配用的辅
 助触头：2NO2NC；Ith:10A；AC-15:(220/230)V/1.64A、(380/400)V/0.95A；
 DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A；

3.3 型号的解释：

3.3.1 接触器型号及含义



3.3.2 辅助触头组型号及含义



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司