



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696390

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器
RDC7-25、RDC7-32、RDC7-25N、RDC7-32N；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696390

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDC7-25、RDC7-32、RDC7-25N、RDC7-32N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:45A;

Ue:AC220/230V,380/400V,660/690V;

AC-2: Ie :25A/25A/14.5A(RDC7-25),32A/32A/14.5A(RDC7-32);

AC-3: Ie :25A/25A/14.5A(RDC7-25),32A/32A/14.5A (RDC7-32);

AC-4: Ie :18A/18A/10.4A(RDC7-25),25A/25A/10.4A(RDC7-32);

Us: AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V,50Hz;

极数:3P;

配用的辅助触头:(RDCF7B,RDCF7D)

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: 220/230V/1.64A、380/400V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:110V/0.3A、220V/0.15A;

外置 RDCF7B 顶装辅助触头模块:4NO,4NC,2NO2NC,3NO1NC,1NO3NC;

外置 RDCF7D 侧装辅助触头模块:1NO1NC,2NO2NC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司