



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696389

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
交流接触器

RDC7-6.3、RDC7-9、RDC7-12、RDC7-6.3N、RDC7-9N、RDC7-12N；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696389

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDC7-6.3、RDC7-9、RDC7-12、RDC7-6.3N、RDC7-9N、RDC7-12N
Ui:690V;
Uimp:8kV;
Ith:20A;
Ue: AC220V/230V,AC380V/400V,AC660V/690V;
AC-2:6.3A/6.3A/5.2A(RDC7-6.3),9A/9A/7A(RDC7-9),12A/12A/7A(RDC7-12);
AC-3:6.3A/6.3A/5.2A(RDC7-6.3),9A/9A/7A (RDC7-9),12A/12A/7A(RDC7-12);
AC-4:5A/5A/2.9A(RDC7-6.3),6.3A/6.3A/3.6A(RDC7-9),9A/9A/5.2A(RDC7-12);
Us:AC24V、AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V,50Hz;
极数:3P;
配用的辅助触头:(本体,RDCF7A)
Ith:10A
AC-15:Ue/Ie: 220/230V/1.64A、380/400V/0.95A;
DC-13:Ue/Ie:110V/0.3A、220V/0.15A;
触头种类和对数: 本体自带 1NO,1NC;
外置 RDCF7A 顶装辅助触头模块: 4NO,2NO2NC,3NO1NC

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司