



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696363

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
RDM3-250；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696363

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM3-250; Ui: 800V; Uimp: 8kV; Ue: AC400V(2P), AC400V/690V(3P、4P); In: 100A、125A、140A、150A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类

型: 热磁式; 选择性类别: A 类; AC400V: L 型: Ics: 25kA; Icu: 36kA; M 型: Ics:

36kA; Icu: 50kA; AC690V: L 型: Ics: 4kA; Icu: 8kA; M 型: Ics: 8kA; Icu:

10kA; 极数: 2P、3P、4P (三个保护极, N 极可开闭); 适用于隔离; 配用的辅助触头:

1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: 400V/0.3A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.15A; 符合附

录 N 的电子附件: 分励脱扣器(预付费功能), Us: AC230V(仅 4P)、AC400V(仅 3P),

Ui: 400V, Uimp: 4kV

3.3 型号的解释:

RD M 3 - 250 □ / □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 壳架等级电流(A)
- (5) 分断能力级别: L-标准型、M-较高型
- (6) 极数 (“2”表示两极, “3”表示三极, “4”表示四极)
- (7) 脱扣器方式及附件代号 (见表 1)
- (8) 常规产品 (无代号), “F”表示配预付费电表用

表 1 脱扣器方式及附件代号

附件名称		无附件	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器+辅助触头
代号	复式	300	310	320	340
	瞬时	200	210	220	240

注: “瞬时脱扣器”型式的 ICB 的短路脱扣器和主电流路径的短路性能与“复式脱扣器”型式的 MCCB 原体断路器相同。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司