



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695119

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流动作断路器
RDM32LE-160□□/W；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 20 日 有效期至：2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695119

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM32LE-160□□/W; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; In: 125A (50A~125A 连续可调)、160A (64A~160A 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I Δ n: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、800mA、1000mA 分级可调 /AC 型; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; RDM32LE-160Y/W: Ics: 25kA; Icu: 35kA; RDM32LE-160YM/W: Ics: 35kA; Icu: 50kA; Icw: 3kA/1s; 选择性类别: A 类; I Δ m: 25%Icu; 自动重合闸时间: 20s~60s; 极数: 3P+N (三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)

型号解释:

3.3 型号的解释:

<u>RD</u>	<u>M</u>	<u>32</u>	<u>LE-</u>	<u>160</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	/	<u>W</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)

- (1) 企业代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号:32
- (4) 带剩余电流动作保护功能
- (5) 壳架等级额定电流(A): 160
- (6) 显示方式: Y-液晶
- (7) 分断能力: 无代号;表示低分断; M: 表示高分断
- (8) 功能代号: W-物联网

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司