



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695881

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

RDM5-125S、RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125SR、
RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR；RDM5-100S、RDM5-100L、
RDM5-100M、RDM5-100H、RDM5-100SR、RDM5-100LR、RDM5-100MR、
RDM5-100HR；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月23日 有效期至：2029年09月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695881

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5-125S、RDM5-125L、RDM5-125M、RDM5-125H、RDM5-125SR、RDM5-125LR、RDM5-125MR、RDM5-125HR；RDM5-100S、RDM5-100L、RDM5-100M、RDM5-100H、RDM5-100SR、RDM5-100LR、RDM5-100MR、RDM5-100HR； U_i :1000V； U_{imp} :8kV； U_e :AC400V(2P,L型、M型), AC400V(3P、4P,S型), AC400V/690V(3P、4P,L型、M型、H型)； I_n (125A 电流段):10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A； I_n (100A 电流段):10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A；过电流脱扣器类型:热磁式；AC400V(2P):L型: I_{cs} :35kA, I_{cu} :50kA；M型: I_{cs} :50kA, I_{cu} :70kA；AC400V(3P、4P):S型: I_{cs} :18kA, I_{cu} :25kA；L型: I_{cs} :35kA, I_{cu} :50kA；M型: I_{cs} :50kA, I_{cu} :70kA；H型: I_{cs} :70kA, I_{cu} :100kA；AC690V(3P、4P):L型: I_{cs} :10kA, I_{cu} :20kA；M型: I_{cs} :12kA, I_{cu} :20kA；H型: I_{cs} :15kA, I_{cu} :30kA；选择性类别:A；极数:2P(L型、M型), 3P(S型、L型、M型、H型), 4P(S型、L型、M型、H型, N极可开闭)；适用于隔离用；配用的辅助触头:1NO1NC； I_{th} :3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A；配用的报警触头:1NO1NC； I_{th} :3A, AC-15: 400V/0.4A, DC-13:220V/0.15A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司