



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695595

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
塑料外壳式断路器  
RDM5-160；详细参数见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 23 日 有效期至：2029 年 09 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695595

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDM5-160

Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V (2P、3P、4P), AC690V (3P、4P);

In: 63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 160A;

Ics: AC400V: S型: 18kA; L型: 23kA; M型: 35kA;

AC690V: L型: 5kA; M型: 8kA;

Icu: AC400V: S型: 25kA; L型: 35kA; M型: 50kA;

AC690V: L型: 10kA; M型: 15kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类;


极数: 2P、3P、4P (带三个保护极, N极可开闭): 适用于隔离用; 适用频率: 50Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC; Ith: 3A, AC-15: AC400V/0.4A, DC-13: DC220V/0.15A;

符合附录 N 电子附件: 欠压脱扣器: Us: AC230V, AC400V。

## 型号解释:

RDM5-160 □ / □ □ □



- 用途代号: 配电用无代号, “2”表示保护电动机用, “X”表示热过载报警不脱扣
- 脱扣器方式及附件代号: (见表 1)
- 极数: 2—二极, 3—三极, 4—四极
- 分断能力级别
- 壳架等级额定电流(A)
- 设计代号
- 塑料外壳式断路器
- 企业代号

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司