



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307695207

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
剩余电流保护断路器

RDM7L-125L、RDM7L-125M; Uimp:8kV; Ui:690V; Ue:AC400V; In:16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A、125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; L 型: Ics:25kA, Icu:35kA; M 型: Ics:35kA, Icu:50kA; IΔn:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/300mA/500mA 分级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型:电子式; IΔm:25%Icu; 选择性类别:A; 3P、4P(N 极可开闭), 适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

