



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696413

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
双电源自动转换开关电器

RDQH5-400L,RDQH5-400M,RDQH5-400H; Ui:800V;Uimp:8kV;lth:225A,250A,315A,350A,400A;  
Ue:AC400V;Ie:225A,250A,315A,350A,400A; 使用类别:AC-33iB;Icm(峰值):L 型:105kA;M  
型:143kA;H 型:220kA;Icn:L 型:50kA;M 型:65kA;H 型:100kA; 电器级别:CB 级;转换方  
式:ATSE;极数:3P,4P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求  
GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月24日 有效期至:2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305696413

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司