



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304695162

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

RDR6-93、RDJ2-93; Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ie: 23A~32A、30A~40A、37A~50A、48A~65A、55A~70A、63A~80A、80A~93A; 脱扣级别: 10A; 防护等级: IP20; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ui: 380V; Uimp: 4kV; Ith: 5A; AC-15: AC380V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 20 日 有效期至: 2029 年 09 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

