



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304696489

认证委托人名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址

人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址

浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

RDR7-50 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; 整定电流调节范围: 23A~32A, 27A~35A, 28A~40A, 36A~45A, 40A~50A; 脱扣级别 10A; 极数: 3P; IP20 (安装后测量); 频率: 50Hz/60Hz; 辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15 Ue: AC380V; Ie: 1.1A; DC-13 Ue: DC220V; Ie: 0.2A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年09月24日 有效期至: 2029年09月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

