



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696340

认证委托人名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址
人民电器集团有限公司
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址
浙江人民电器有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格
万能式断路器
RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600；详细参数见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696340

证书附页：第 1 页 共 1 页

RDW5-2500、RDW5-2000、RDW5-1600

Ui: 1000V; Ue: AC400V/690V; Uimp: 12kV;

In: 2500: (630、800、1000、1250、1600、2000、2500), 2000: (630、800、1000、1250、1600、2000), 1600: (630、800、1000、1250、1600);

Ics: 2500 型 S 型: 80 kA (400V)、65 kA (690V); H 型: 85 kA (400V)、70 kA (690V);

2000 型 ES 型: 80 kA (400V)、50 kA (690V); 1600 型 EH 型: 55 kA (400V)、42 kA (690V);

Icu: 2500 型 S 型: 80 kA (400V)、65 kA (690V); H 型: 100 kA (400V)、70 kA (690V);

2000 型 ES 型: 80 kA (400V)、50 kA (690V); 1600 型 EH 型: 65 kA (400V)、50 kA (690V);

Icw: 2500 型 S 型: 80 kA /1s(400V)、65 kA /1s(690V);


H 型: 85 kA /1s(400V)、70 kA /1s(690V);

2000 型 ES 型: 65 kA/1s (400V)、40 kA/1s (690V); 1600 型 EH 型: 50 kA/1s (400V)、42 kA/1s (690V);

选择性类别: B 类; 过电流脱扣器类型: 电子式; 极数: 3P、4P, 适用于隔离用, 适用频率: 50/60Hz; 配用的辅助触头: YQF1, 4NO4NC、6NO6NC, Uimp: 6kV; Ui: 690V, Ith: 6A, AC-15: 230V/1.5A、400V/0.9A, DC-13: 220V/0.27A、110V/0.55A。

型号的解释:

RD W 5 - □ □



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司