



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307694163

认证委托人名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者名称及地址  
人民电器集团有限公司  
浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称及地址  
浙江人民电器有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、型号、规格  
剩余电流动作断路器  
RDX6LE-63;

Ue:AC230V(1P+N,2P),AC400V(3P,3P+N,4P);In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;IΔn:0.03 A/AC 型;瞬时脱扣器类型:C 型,D 型;剩余电流脱扣器类型:电子式;IΔm:2000A;Ics:7.5kA;Icn:10kA;极数:1P+N(带一个保护极,N 极常通,不适用隔离),2P(带二个保护极),3P(带三个保护极),3P+N(带三个保护极,N 极常通,不适用隔离),4P(带四个保护极)

产品标准和技术要求  
GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求,特发此证。

发证日期:2024 年 09 月 19 日 有效期至:2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

