



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0305-2995821  
(任务编号)

产品名称: 开启式刀开关

型号: HD11F-600/38

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 开启式刀开关

型号: HD11F-600/38

商 标: PEOPLE

样品数量: 2

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2018-10-17

完成日期: 2018-10-24

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: HD11F-600/38  
 额定冲击耐受电压(Uimp):8kV;  
 额定绝缘电压(Ui):690V;  
 约定发热电流(Ith): 600A;  
 额定工作电压(Ue): AC400V;  
 额定工作电流(Ie): 600A;  
 额定短时耐受电流(Icw):25kA/1s;  
 使用类别: AC-20B;  
 极数: 3P;

主检: 何吉福 日期: 2018.10.24

审核: 程彦敏 日期: 2018.10.24

签发: 魏秋媛 日期: 2018.10.24



备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
原证书编号	2012010305575460	
原测试报告编号	C-040-12B3628-S	
原检测单位	苏州电器科学研究院股份有限公司	