



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493808
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQH-400/3P, RDOH-400/4P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDQH-400/3P, RDQH-400/4P 商标: / 样品数量: 3台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-13 完成日期: 2017-02-27	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路555号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQH-400/3P, RDQH-400/4P Ui:690V(主),690V(控); Uimp:8kV(主),4kV(控); Ue:AC400V; Ie: 225A,250A,315A,350A,400A; 使用类别:AC-33iB; Icn:65kA;Icm(峰值):143kA; 电器级别:CB级;转换方式:ATSE; 极数:3P, 4P.							
主检: 戴维强 签名: 日期: 2017-04-18							
审核: 闫明显 签名: 日期: 2017-04-18							
签发: 许建林 签名: 日期: 2017-04-18							
备注: 1. 变更情况;							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>见附件</td> <td>见附件</td> </tr> </tbody> </table>		序号和名称	变更前	变更后		见附件	见附件
序号和名称	变更前	变更后					
	见附件	见附件					
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-11B4719-S; 3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 3C 证书编号: 2012010305535919; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。							