



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493810
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: RDQH-250/3P, RDQH-250/4P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDQH-250/3P, RDQH-250/4P 商标: / 样品数量: 3台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-13 完成日期: 2017-03-08	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站 路555号
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQH-250/3P, RDQH-250/4P
 Ui:690V(主), 690V(控); Uimp:8kV(主), 4kV(控);
 Ue:AC400V;
 Ie: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;
 使用类别:AC-33iB;
 Icn:50kA;Icm(峰值):105kA;
 电器级别:CB级;转换方式:ATSE;
 极数:3P, 4P.IP20(板前操作面)

主检: 戴维强 签名: 日期: 2017-04-18

审核: 闫明显 签名: 日期: 2017-04-18

签发: 许建林 签名: 日期: 2017-04-18



备注:

1. 变更情况;

序号和名称	变更前	变更后
	见附件	见附件

2. 原 3C 认可报告编号: C-040-10B2229-S;

3. 出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4. 原 3C 证书编号: 2011010305517843;

5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。