



161108340162



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0305-2493826
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关(CB级)

型号: RDQ1-63/3P、RDQ1-63/4P

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



样品名称: 双电源自动转换开关 型号: RDQ1-63/3P、RDQ1-63/4P 样品来源: 企业送样 样品数量: 3 收样日期: 2017-02-20 完成日期: 2017-03-16	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RDQ1-63/3P、RDQ1-63/4P Ue: AC400V; Ie: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; Ui: 400V; Uimp: 4kV(主回路)、4kV(控制回路); Icn: 5kA; Icm(峰值): 7.65kA; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: CB级; TSE型式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 仅失压保护	
主检: 盛刚伟 签名: 日期: 2017-03-23	浙江省机电产品质量检测所 2017年03月30日
审核: 袁科锋 签名: 日期: 2017-03-28	
签发: 杜量 签名: 日期: 2017-03-30	
备注: 示波图编号原则: 操作性寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图 变更信息详见附件表1	