



# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2017CCC0308-2525169  
(任务编号)

产品名称: 有填料快速熔断器

型号: RS3-200

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 有填料快速熔断器

型号: RS3-200

商标: /

样品数量: 6台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2017-03-02

完成日期: /

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RS3-200  
Un: AC500V,  
In: 125A,150A,160A,180A,200A,  
额定分断能力I1:50kA,  
分断范围和使用类别:aR

主检: 王炜 签字: *王炜* 日期: 2017-03-13

审核: 闫明显 签字: *闫明显* 日期: 2017-03-13

签发: 许建林 签名: *许建林* 日期: 2017-03-13

(检测机构名称, 盖章)

2017年3月13日

备注:

1.变更情况:

| 序号和名称  | 变更前               | 变更后               |
|--------|-------------------|-------------------|
| 1.标准换版 | GB/T 13539.4-2009 | GB/T 13539.4-2016 |

2.原 3C 认可报告编号: C-040-10C0070-S;

3.出具试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 3C 证书编号: 2003010308098766;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。