



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0303-2917614

(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型号: ST3P

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 时间继电器 型号: ST3P 商 标: / 样品数量: 8 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-08-15 完成日期: 2018-08-23	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路 555 号						
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格							
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: ST3P Ui:400V;Uimp:2.5kV;Ith:5A; AC-15:Ue/Ie: AC220V/0.75A, AC380V/0.47A; DC-13:Ue/Ie: DC220V/0.27A; 外壳防护等级:IP40(操作面)							
主检: 王 炜 签字: <i>王炜</i> 日期: 2018-09-10	(检测机构名称) 盖章 2018年9月10日						
审核: 尤雪元 签字: <i>尤雪元</i> 日期: 2018-09-10							
签发: 张 洁 签字: <i>张洁</i> 日期: 2018-09-10							
备注: 1. 变更情况; <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号和名称</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>变更情况: 见附页</td> <td>见附页</td> <td>见附页</td> </tr> </tbody> </table> 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-09B4850-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2003010303098770; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。		序号和名称	变更前	变更后	变更情况: 见附页	见附页	见附页
序号和名称	变更前	变更后					
变更情况: 见附页	见附页	见附页					