



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 产品认证

型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2020CQC020036-623991

产品名称: 配电箱

型号: RPZ30

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



型式试验报告

申请编号: V2020CQC020036-623991
样品名称: 配电箱
型号: RPZ30
商 标: /
样品数量: 1台
样品来源: 企业送样
样品生产序号: 20070001
收样日期: 2020-07-13
完成日期: 2020-07-15

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分: 由一般人员操作的配电板 (DBO)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

产品型号: RPZ30
额定工作电压 (Ue): 230V
额定绝缘电压 (Ui): 400V
频率 (fn): 50Hz
主母线额定电流 (InA): 32A~6A
主母线额定短时耐受电流 (Icw): 6kA
户内型/户外型: 户内型
外壳防护等级: IP30-操作面 IP20C
最大输出回路数: 3路

主检: 赵文闯 签名: 日期: 2020-07-15

审核: 袁萍平 签名: 日期: 2020-07-15

签发: 杜 量 签名: 日期: 2020-07-17



备注 变更信息详见附件表1