


申请编号: A2018CCCC0302-2993847



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

161100110161

(2016)(浙)质监监字0161号

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请  变更  监督  复审  其他:

申请编号: A2018CCCC0302-2993847

产品名称: 熔断器式刀开关

型号: HR3-400

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备有限公司)



申请编号: A2018CCCC0302-2993847

样品名称: 熔断器式刀开关

型号: HR3-400

商标:

数量: 1台

样品来源: 生产企业送样

收样日期: 2018-10-11

完成日期: 2018-10-26

委托人: 人民电器集团有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR3-400;

Ui: 690V; Ue: AC380V; Uimp: 8kV;

Ith: 400A; Ie: 400A;

Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B;

极数: 3P;

主检: 何炬 签名: 日期: 2018-10-26

审核: 陆林林 签名: 日期: 2018-10-26

签发: 王国忠 签名: 日期: 2018-10-26



备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况详见下表:

序号	项目	变更前	变更后
1	产品标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017

原3C认证情况:

原3C证书编号	原型式试验检测机构	报告编号
2002010302013347	苏州高新技术产业开发区电器检测所	C-040-04B2056-S
	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-09B4800-S

备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。