



2015001885A



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2016CCC0305-2343552

(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关电器

型号: RDQH5-400L, RDQH5-400M, RDQH5-400H

检测机构: 上海电器设备检测所



样品名称: 双电源自动转换开关电器
型号: RDQH5-400L,
RDQH5-400M, RDQH5-400H

商 标:

样品数量: 8 台

样品来源: 工厂送样

收样日期: 2016-08-16

完成日期: 2016-11-17

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者: 人民电器集团有限公司
生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车
站路 555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDQH5-400L, RDQH5-400M, RDQH5-400H

额定绝缘电压(Ui): 800V;

额定冲击耐受电压(Uimp) : 8kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp) : 8kV;

约定发热电流(Ith): 225A,250A,315A,350A,400A;

额定工作电压(Ue): AC400V;

额定工作电流(Ie): 225A,250A,315A,350A,400A;

使用类别: AC-33iB;

额定短路接通能力(Icm)(峰值): L型:105kA;M型:143kA;H型:220kA;

额定短路分断能力(Icn): L型:50kA;M型:65kA;H型:100kA;

电器级别: CB级;

转换方式: ATSE;

极数: 3P,4P

主检: 日期: 2016.11.29

审核: 日期: 2016.11.29

签发: 日期: 2016.11.29

备注: 无

