



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L6651

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0302-2994617

(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR6-630

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 熔断器式隔离开关	委托人: 人民电器集团有限公司
型 号: HR6-630	委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
商 标:  PEOPLE	生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
样品数量: 3台	生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)
样品来源: 企业送样	生产企业: 浙江人民电器有限公司
收样日期: 2018-10-23	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
完成日期: 2018-11-09	

试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
HR6-630; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ith: 315A、350A、400A、500A、630A;  
Ue: AC400V/660V; AC400V: Ie: 315A、350A、400A、500A、630A, AC660V:  
315A、350A、400A; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P

主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2018-11-09	<p>国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2018年11月12日</p>
审核: 林 杰 签名:  日期: 2018-11-12	
签发: 许启进 签名:  日期: 2018-11-12	

备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图		
	变更信息	变更前	变更后
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
	污染等级变更	/	3
	熔断体型号规格变更(原报告笔误)	RDT16-3(NT3)/630	RDT16-3
	原3C证书编号	2017010302941308	
	已获证型号规格	见P6页5产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)	17001-A2017CCC0302-2564236	
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。			