



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-849984
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ12-150/2,CJ12-150/3,CJ12-150/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 交流接触器</p> <p>型 号: CJ12-150/2,CJ12-150/3,CJ12-150/4</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 3 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-01-14</p> <p>完成日期: 2022-01-21</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
--	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ12-150/2,CJ12-150/3,CJ12-150/4

Uimp:8kV;Ui:400V;

Ith:150A;

Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;Ie:150A;

使用类别:AC-2;

Us:AC220V,AC380V,50Hz;


极数:2P,3P,4P;

辅助触头:6 对(3NO3NC);Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.63A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.41A.

主检: 王 炜 签名:  日期: 2022-02-11

审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-02-11

签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-02-11



(检测机构名称、盖章)

2022年 2月 11 日

备注:

1.变更情况: 见附页;

2.原认可报告编号: C-040-12B0815-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CQC 证书编号: CQC2002010304013261;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。