

# CQC 标志认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850092

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJT1-10




检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



|   |  |
|---|--|
| 产品名称: 交流接触器<br>型号: CJT1-10<br>商 标: /<br>样品数量: 1<br>样品来源: 企业送样<br>收样日期: 2021-11-08<br>完成日期: 2022-03-23 | 委托人: 人民电器集团有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br>生产者(制造商): 人民电器集团有限公司<br>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)<br>生产企业: 浙江人民电器有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号 |
|---|--|

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 CJT1-10 Uimp: 6kV; Ui: 500V; Ith: 10A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 10A; 使用类别: AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V; 极数: 3P; 50Hz; 辅助触头: 2NO2NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A; DC-13 Ue/Ie: 220V/0.27A; Uimp: 6kV; Ui: 380V

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2022-03-24 | 浙江省机电产品质量检测<br>所有限公司<br>2022年03月24日 |
| 审核: 傅 炳 签名:  日期: 2022-03-24 |                                     |
| 签发: 马 琳 签名:  日期: 2022-03-24 |                                     |

备注:  
 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图

| 变更信息                      | 变更前                 | 变更后                      |
|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| [12]标准换版                  | GB/T 14048.4-2010   | <b>GB/T 14048.4-2020</b> |
| [9] 生产企业搬迁                | 浙江省乐清市柳市镇车站路555号    | <b>浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号</b>  |
| 原证书编号                     | CQC2012010304571976 |                          |
| 已获证型号规格                   | 见 P6 页 5 产品认证情况     |                          |
| 原证书检测机构/报告编号              | 浙江省机电产品质量检测所        | C-076-1C12241            |
| 说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效 |                     |                          |