

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-850087

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJT1-5




检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 交流接触器 型号: CJT1-5 商标: / 样品数量: 1 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-08 完成日期: 2022-03-23	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CJT1-5 Uimp: 6kV; Ui: 380V; Ith: 5A; Ue: AC220V、AC380V; Ie: 5A; 使用类别: AC-3; Us: AC36V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V、AC415V; 极数: 3P; 50Hz; 辅助触头: 1NO, 1NC; Ith: 5A; AC-15 Ue/Ie: 380V/0.47A; Uimp: 6kV; Ui: 380V

主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2022-03-24	浙江省机电产品质量检测 所有限公司 2022年03月24日
审核: 傅炳 签名:  日期: 2022-03-24	
签发: 马琳 签名:  日期: 2022-03-24	

备注:
 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图

变更信息	变更前	变更后
[12]标准换版	GB/T 14048.4-2010	GB/T 14048.4-2020
原证书编号	CQC2012010304573597	
已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-076-1C12240
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效		