



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1037

210020349171

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-850067

产品名称：交流真空接触器

型 号：CKJ5-250

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)




<p>样品名称: 交流真空接触器 型号: CKJ5-250 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-22 完成日期: 2022-01-04</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: CKJ5-250;
 额定冲击耐受电压 (Uimp): 8kV; 额定绝缘电压 (Ui): 1200V;
 约定发热电流 (Ith): 250A;
 额定工作电压(Ue)/额定电流(Ie): AC-3: Ue/Ie:AC1140/250A, AC-4: Ue/Ie:AC1140/200A;
 使用类别: AC-3、AC-4;
 额定控制电源电压和频率 (Us): 36V、110V、127V、220V 、380V, 50Hz;
 极数: 3P;
 配用的辅助触头:
 常开常闭的情况和数量: 4 常开 4 常闭; Ui: 690V;
 约定发热电流 (Ith): 10A;
 使用类别: AC-15: Ue/Ie: 380V/1.9A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.31A。

主检: 唐璐怡 签名:  日期: 2022-01-26	 (检测机构名称、盖章) 2022 年 01 月 26 日 
审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-01-26	
签发: 丁志东 签名:  日期: 2022-01-26	
备注: 变更信息详见附件表 1	