

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2021CQC107502-830052
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW15-630、DW15C-630

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 万能式断路器 型号: DW15-630、 DW15C-630 商 标: / 样品数量: 1 样品来源: 企业送样 收样日期: 2021-11-23 完成日期: 2021-12-02	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者(制造商): 人民电器集团有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路555号
---	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DW15-630、DW15C-630 Ue: AC380V; Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: 200A、315A、400A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 选择性类别: A 类; Ics=Icu: 20kA(In ≤ 200A), 30kA(In > 200A); 极数: 3P (三个保护极, 不适用于隔离); 配用的辅助触头: 3NO3NC; AC-15: Ith: 6A; Ue: AC380V; Ie: 0.79A; DC-13: Ue: DC220V; Ie: 0.27A

主检: 朱琳 签名:  日期: 2021-12-16	浙江省机电产品质量检测所有限公司 2021年12月16日
审核: 傅炳 签名:  日期: 2021-12-16	
签发: 马琳 签名:  日期: 2021-12-16	

备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

DW15-630 3P 630A: K-1;

变更信息	变更前	变更后
[18]标准换版	GB/T 14048.2-2008	GB/T 14048.2-2020
[18] 过电流脱扣器类型 变更	热-电磁式	热磁式
[14]供应商名称更改	乐清市正雁电器有限公司 温州朝方电气有限公司 中希合金有限公司	浙江正雁电器有限公司 浙江朝方电气有限公司 中希集团有限公司
原证书编号	CQC2002010307004970	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原证书检测机构/报告 编号	苏州电器科学研究院股份有限公司	C-040-09B4700-S

说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效