



210020349109



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1177

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：




申请编号：V2023CQC107502-1139129  
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：H□□-□/□□-□

检测机构：山东省产品质量检验研究院  
(国家节能产品质量检验检测中心、  
国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



<p>产品名称: 刀开关</p> <p>型号: H□□-□/□□-□</p> <p>商 标: <b>PEOPLE</b></p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2023 年 12 月 5 日</p> <p>完成日期: 2024 年 1 月 3 日</p>	<p>委托人: 人民电器集团有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产者: 人民电器集团有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)</p> <p>生产企业: 浙江人民电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路 555 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>H□□-□/□□-□;</p> <p>Ue: AC380V/400V/415V; Uimp: 12kV; Ith:250A;</p> <p>Ie: 32A、40A、63A、80A、100A、125A、160A、180A、200A、250A;</p> <p>Ui: 1000V; Icw: 10kA/1s; 使用类别: AC-20B; 极数: 3P、4P。</p>	
<p>主检: 徐相玉 签名:  日期: 2024-01-04</p>	<p>山东省产品质量检验研究院 2024 年 1 月 4 日</p>
<p>审核: 杜红亮 签名:  日期: 2024-01-04</p>	
<p>签发: 郭凤诚 签名:  日期: 2024-01-04</p>	
<p>备注:</p> <p>1. 示波图编号说明: 短时耐受电流试验—T 图, 预期波—Y 图, 操作性能试验—S 图。</p>	