



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNA S L0483

# CQC 产品认证

## 型式试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2022CQC107501-927305

产品名称: 交流低压抽出式开关柜

型 号: MNS

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司






# 型式试验报告

申请编号: V2022CQC107501-927305 样品名称: 交流低压抽出式开关柜 型号: MNS 商 标: / 样品数量: 3 台 (1 套) + 样件 样品来源: 企业送样 样品生产序号: 202201001、202201002、202201003 收样日期: 2022-04-01 完成日期: 2022-05-05	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业: 人民电器集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验依据标准: GB/T 7251.12-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分: 成套电力开关和控制设备》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 产品型号: MNS  
 额定工作电压 (Ue): 400V  
 额定绝缘电压 (Ui): 690V  
 频率 (fn): 50Hz  
 主母线的额定电流 (InA): 1600A~400A  
 主母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA  
 馈电柜配电母线的额定电流 (Inc): 800A~200A  
 馈电柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA  
 控制柜配电母线的额定电流 (Inc): 800A~200A  
 控制柜配电母线的额定短时耐受电流 (Icw): 30kA  
 户内型/户外型: 户内型  
 外壳防护等级: IP42、IP41、IP40、IP30

主检: 赵文闯	签名: 	日期: 2022-05-05
审核: 袁萍平	签名: 	日期: 2022-05-05
签发: 马琳	签名: 	日期: 2022-05-06



**备注**  
 送试样品: MNS 主母线 InA: 1600A; Icw: 30kA; 馈电柜、控制柜配电母线 Inc: 800A; Icw: 30kA; Ue: 400V; Ui: 690V; 50Hz; IP42; 户内型。  
 备注: 本单元系列交流低压抽出式开关柜的外壳防护等级有: IP42、IP41、IP40、IP30, 当外壳防护等级改变时, 防护等级标识为 IP41、IP40、IP30 的产品, 其柜体结构与送试产品 (IP 防护等级为 IP42) 一致。